

КНМ 13240041000115146944



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 10.09.2024 г. №

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7
(место выдачи предписания)

Мной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия – Андроновой Юлией Алексеевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Ялгинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1328159756, ОГРН 1021301118673, юридический адрес: 430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, ул.Мичурина, 34а; фактические адреса: Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, ул.Мичурина, 34а; Республика Мордовия, г.Саранск, с.Зыково, ул.Советская, 124а
(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Корпус №1, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, ул.Мичурина, 34а:

- туалеты на 1,2,3 этажах не обеспечены горячей водой, что является нарушением требований п.п. 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п. 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов;

- полы в рекреациях 2,3 этажей школы имеют покрытие линолеум в котором, имеются дефекты в местах соединения швов линолеума, что является нарушением требований п.2.5.2. р.2. СП 2.4.3648-20;

Согласно п.п.2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 – полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Корпус №2, Республика Мордовия, г.Саранск, с.Зыково, ул.Советская, 124а:

- полы в учебных кабинетах: №7, №8, №9, кабинете информатики, кабинете детских инициатив, кабинете ОБЖ, кабинете физики, учительской, в спортивном зале между раздевалками мальчиков и девочек покрытие линолеум в котором имеются дефекты (рваный линолеум). Полы в рекреациях второго этажа школы имеют покрытие мраморная крошка со следами выбоин, что является нарушением требований п.2.5.2. р.2. СП 2.4.3648-20;

Согласно п.п.2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 – полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- потолки в рекреации 2 этажа, в кабинетах 1 и 2 этажа школы имеют дефекты (трещины), в актовом зале, в спортивном зале, в раздевалках мальчиков и девочек спортивного зала, кабинете психолога, кабинете детских инициатив, кабинете химии, в коридоре 2 этажа имеют следы протекания, что является нарушением требований п.п.2.5.2. р.2. СП 2.4.3648-20;

Согласно п.п.2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 – стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- окна в учебных помещениях школы кабинет №9, кабинет информатики, кабинет детских инициатив, кабинет ОБЖ, кабинет физики, библиотека) старые ветхие, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что является нарушением п.п. 2.7.2. р.2. СП 2.4.3648-20;

Согласно п.п.2.7.2 п.2.7 раздела 2 - конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время год;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Ялгинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1328159756, ОГРН 1021301118673, юридический адрес: 430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, ул.Мичурина, 34а

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

Корпус №1, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Ялга, ул.Мичурина, 34а:

1. Обеспечить туалеты горячей водой;

Срок - до 03.02.2025г

Основание: п.п. 2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20

2. Провести замену напольного покрытия (линолеума) в рекреациях 2,3 этажей школы.

Основание: п.п.2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок- до 03.02.2025г

Корпус №2, Республика Мордовия, г.Саранск, с.Зыково, ул.Советская, 124а:

1.Провести замену напольного покрытия (линолеума) в учебных помещениях №7, №8, №9, кабинете информатики, кабинете детских инициатив, кабинете ОБЖ, кабинете физики, учительской, в спортивном зале между раздевалками мальчиков и девочек

Основание: п.п.2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок- до 03.02.2025г

2. В рекреациях школы на 1,2 этажах провести ремонт полов.

Основание: п.2.5.2. раздела 2 СП 3648-20

Срок- до 03.02.2025г

3. Устранить дефекты потолка в рекреации 2 этажа, в кабинетах 1 и 2 этажа школы

Основание: п.п.2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Срок – до 03.02.2025г.

4. Устранить дефекты потолка со следами протекания в актовом зале, в спортивном зале, в раздевалках мальчиков и девочек спортивного зала, кабинете психолога, кабинете детских инициатив, кабинете химии, в коридоре 2 этажа (провести ремонт кровли)

Основание: п.2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 3648-20

Срок- до 03.02.2025г

5. Заменить окна в учебных кабинетах школы: №9, кабинет информатики, кабинет детских инициатив, кабинет ОБЖ, кабинет физики, библиотеке

Основание: п.п. 2.7.2 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Срок- до 03.02.2025г

**Информацию об исполнении предписания представить в Управление
Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 04.02.2025г**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований,
срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ялгинская средняя
общеобразовательная школа»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
по Республике Мордовия
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Ю.А. Андропова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» сентября 2024г.


(подпись)

Широков А.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу: _____

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)